

## 貴州省獨山縣堯梭鄉堯梭村塘茂, 岩脚兩組人飲工程考察報告

1. 香港慈恩基金會代表吳德昌及陳永全於 2012 年 12 月 17 日考察上述引水工程項目, 由黔南州支邊辦李德馨主任, 朱惠蘭副主任, 黃曉春科長及當地鄉長, 村委等人帶領. 該工程包括 3 個在高點的取水池, 1 個山腰的蓄水池, 輸水管由取水池至蓄水池及由蓄水池入戶村民家中.
2. 入村前小石橋有一小溝流過(圖片 1 及 2), 該溝在冬季水量不多, 而流經兩旁農田時會受農葯污染, 不很適宜長期飲用.
3. 塘茂, 岩脚兩組位於山脚下, 長約大半公里(圖片 3 至 6).
4. 100 立方米蓄水地正在施工, 初見模型, 約長 8 米, 寬 5 米, 水坭底部, 磚牆, 預計春天時可完成(圖片 7 及 8).
5. 蓄水池出水位已敷設好, 水管是尼龍膠質地的, 約 3 吋口徑, 價格比鋼管便宜得多, 但較易損壞. 所以工程計劃挖淺坑, 埋藏所有引水管和輸水管, 勞務較多, 由村民負責(圖片 9).
6. 蓄水池接水位置和高度, 約 2.5 米高. (圖片 10).
7. 取水池 3 個都位於蓄水池幾十米高處, 沒有山路, 還未動工, 所以考察隊沒有到訪. 從遠處看該位置只見樹木, 沒有人畜居住, 水源應該乾淨.
8. 所有輸水管道都未動工.
9. 村委報告該引水項目, 欠資 3 萬元, 經羣衆大會商討, 由村民集資解決.

慈恩基金會義工

吳德昌

2012 年 12 月 22 日

贵州省

贵州省独山縣玩梭線玩梭村塘茂, 宏脚兩組引水工程 2012年12月17日

圖1. 村前小石橋



17 3:58 PM

圖2. 村前小潭



17 3:58 PM

圖3. 山脚下的塘茂, 宏脚遠景



17 3:58 PM

圖4. 山脚下的塘茂, 宏脚遠景



17 3:58 PM

圖 5. 小德特山腳下的塘茂嘉腳



圖 6. 山腳下的塘茂, 宏腳



圖 7. 蓄水池之施工



圖 8. 蓄水池中的蓄水池



貴州省獨山縣院梭鄉院梭村塘茂，岩脚兩組引水工程尾段，2011.12.17

圖9. 蓄水池出水位



圖10. 蓄水池接水位

